

Příloha B (normativní)

Typové označení rozváděčů RST-D (*Rozváděč Stabilní Třífázový Datový, konstruovaný pro osazení SMART technologie*).

Rozváděče dle této Přílohy se označují písmeny RST-D a kombinací znaků.

Způsob značení:

	RST-D - XX	XX / Xx	X	X	X
První znak udává jmenovitý proud proud přípojnic:					
01 100 A					
02 160 A					
04 400 A					
06 630 A					
10 1 000 A					
Druhý znak označuje jmenovitý proud hlavního jističe:					
04 40 A		40 400 A			
08 80 A		50 500 A			
10 100 A		63 630 A			
16 160 A		80 800 A			
25 250 A		99 1 000 A			
31 315 A					
Třetí znak určuje způsob jistění vývodů (vývodových jednotek):					
1 - s jističi					
2 - s pojistkami					
3a - 3d - pojistková lišta – viz POZNÁMKA 1					
4a - 4d - pojistkový odpínač – viz POZNÁMKA 2					
Čtvrtý znak určuje maximální počet vývodů (včetně rezervních pozic)					
Pátý znak určuje použité měřicí transformátory proudu (MTP) pro měření proudu na přípojnicích hlavního obvodu a na vývodových jednotkách					
1 - MTP ve třídě přesnosti 0,5S					
2 - MTP ve třídě přesnosti 0,5					
3 - MTP ve třídě přesnosti 1					
4 - MTP v požadované třídě přesnosti a jmenovité zátěži dle požadavku odběratele					
5 - MTP ve třídě přesnosti 0,5S + měření proudu pomocí měřících sad (např měřící lišty) na vývodových jednotkách rozváděče					
6 - MTP ve třídě přesnosti 0,5 + měření proudu pomocí měřících sad (např měřící lišty) na vývodových jednotkách rozváděče					
7 - MTP ve třídě přesnosti 1 + měření proudu pomocí měřících sad (např měřící lišty) na vývodových jednotkách rozváděče					
8 - MTP v požadované třídě přesnosti a jmenovité zátěži dle požadavku odběratele + měření proudu pomocí měřících sad (např. měřící lišty) na vývodových jednotkách rozváděče					
Šestý znak určuje číslo schématu zapojení (č. 1 až 7 dle Přílohy D). Bude-li požadována výroba rozváděče jiného zapojení, použije se označení „8“ a požadované schéma zapojení bude přílohou k objednávce					

PNE 35 7149 ed. 5

POZNÁMKA 1 3a – pojistková lišta 400 A
 3b – pojistková lišta - kombinace 400 A a 160 A
 3c – pojistková lišta – kombinace 400 A a 250 A
 3d – pojistková lišta – kombinace 400 A a 630 A

POZNÁMKA 2 4a – pojistkový odpínač 400 A
 4b – pojistkový odpínač – kombinace 400 A a 160 A
 4c – pojistkový odpínač – kombinace 400 A a 250 A
 4d – pojistkový odpínač – kombinace 400 A a 630 A